



送信器名称 GH番号	ミクツカ室1冷蔵庫③ CHI	準備室1冷蔵庫③(新) CHI	準備室1冷蔵庫 CHI	準備室1冷蔵庫② CHI	調剤室治験冷蔵庫③(新) CHI	調剤室治験冷蔵庫② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2784	2784	2784	2784	2784	2784
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.6	5.7	5.3	5.6	6.3	4.1
最低値	3.8	4.1	4.0	4.5	4.7	2.3
平均値	4.2	4.4	4.7	5.0	5.3	3.4