



送信器名称 CH番号	治療室保管室室温(旧) CHI	ミキシング室1室温 CHI	準備室1室温 CHI	治療室保管室室温(新) CHI	内視鏡室 室温 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2784	2784	2784	2784	2784
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	22.7	19.6	19.6	22.2	24.0
最低値	20.2	17.0	15.8	20.1	20.4
平均値	21.2	18.4	18.7	21.0	21.0