




集計期間 : 2025/10/01 0:00:39 ~ 2025/10/31 23:45:37

治験薬保管室室温 (緑)	Max : 22.8°C	Min : 20.0°C	Ave : 21.87°C
ミキシング室1室温 (紫)	Max : 19.0°C	Min : 17.7°C	Ave : 18.56°C
準備室1室温② (水色)	Max : 19.4°C	Min : 16.4°C	Ave : 18.48°C
内視鏡室_室温 (緑黄)	Max : 25.0°C	Min : 21.1°C	Ave : 21.76°C