



送信器名称 CH番号	治験薬保管室室温 CHI	ミキシング室1室温 CHI	準備室1室温 CHI	内視鏡室 室温 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	25.0	19.8	20.0	24.3
最低値	20.9	16.8	16.4	23.0
平均値	22.3	18.4	18.3	23.3