



送信器名称 CH番号	治験薬保管室室温(旧) CHI	ミキシング室1室温 CHI	準備室1室温 CHI	治験薬保管室室温(新) CHI	内視鏡室 室温 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2880	2880	2880	2880	2880
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	22.3	19.6	19.5	21.9	23.3
最低値	19.7	17.1	17.0	19.2	21.0
平均値	21.2	18.3	18.4	20.9	21.5