



送信器名称 CH番号	治療室保管室室温(旧) CHI	ミキシング室1室温 CHI	準備室1室温 CHI	治療室保管室室温(新) CHI	内視鏡室 室温 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2976	2976	2976	2976	2976
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	25.4	19.6	19.4	23.3	25.6
最低値	22.2	16.2	16.5	20.6	24.6
平均値	23.7	18.2	18.0	21.8	25.0